

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Старооскольском районе  
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1  
Тел.: 8(4725) 33-54-33, E-mail: StOskol@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

### **об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№44/192 от 30.03.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 "Родничок" Старооскольского городского округа (далее МБДОУ ДС №19 "Родничок") (Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 13), на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.В. №192 от 11.02.2020г. и рассмотрении акта №192 от 30.03.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Превышена наполняемость группы общеразвивающей направленности №1 (2-3 лет) - по списку в группе числится 23 ребенка, в соответствии с нормативом должно быть не более 19 детей (при площади игровой 49,42 м<sup>2</sup> с учетом нормы площади на одного ребенка 2,5 м<sup>2</sup>), что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В раздевальной групповой ячейки группы №2 на потолке имеются следы течи, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

предлагаю:

1. Привести наполняемость 1 группы для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет общеразвивающей направленности в соответствии с требованиями п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок: до 01.09.2020г.


2. Своевременно осуществлять текущие косметические ремонты в помещениях групповых, в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок: с 30.03.2020г. и постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №19 "Родничок" Старооскольского городского округа.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе, 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 в срок не позднее 01.09.2020г.

Главный специалист-эксперт



Астанина Светлана Владимировна

Начальник отдела,  
главный государственный  
санитарный врач по городу  
Старый Оскол и  
Старооскольскому району  
Белгородской области



Катаева Елена Вячеславовна

Предписание получил

«30» марта 2020 г.



подпись



должность, Ф.И.О